



МРУ по г. Кара-Белая, Жалал-Абадская обл.

(Түзүмдүк бөлүнүшүндөгү аталышы / Наименование структурного подразделения)  
Жалал-Абадская обл. район

(Индекси, дарези, телефону / Индекс, адрес, телефон)

Бузууларды четтетүү тууралуу  
ЭСКЕРТМЕ ЖАЗУУ

006561

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений

«26» 05 2021 ж.(г.)

1. Жонго-Бурное с/п. к. Кара-Белая

(Текшерилүүчү субъекттин аталышы, дарези / Наименование и адрес проверяемого субъекта)

с. Кара-Белая р. Медреса 2 Жалал-Абадская обл.  
Тел: 0220220410126

Директор Омураалта Абдыраманов Сагазбеков

2. А. Аманжол, Сагазбеков Курман Маматов

(Текшерүү жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу кызматкердин аты-жөнү /

И. Аманжол

ФИО, должность уполномоченного на проведение проверки)

3. Соблюдение норм и правил пожарной безопасности в области  
ремонтно-строительных работ

(Текшерүүнүн максаты, түрү жана предмети / Цель, вид и предмет проверки)

4. Негиз / Основание: Акт № 0054/21 от 26.05.2021г.

(Текшерүүнүн жүрүшүндө аныкталган бардык жагдайлар жана мыйзам бузуулардын маңызы баяндалган актынын

нумуру/Основанием является № акта, где излагаются все обстоятельства и суть правонарушений выявленных

в ходе проверки)

5. В течение 30 дней

(Бузууларды четтетүү үчүн текшерилүүчү субъектте берилген мөөнөт/Срок предоставляемый проверяемому

субъекту для устранения нарушения)





пробу и анализе растит  
ель, гербарии.

После работы для  
перезагрузки компьютера  
автоматически перезагружается  
и функция свд.

Особенно: ст. 25, 26 Закона РФ "О государственной  
гвардии" от 10.06.1996. № 27  
ФАП от 20.08.2018. № 281

7  
6



## Приложение

к акту номером 0054121 от 26.05.2021 г.

На основании приказа от 30.04.2021 г. за №01-21/16, и утвержденного плана проверок Межрегионального управления Госэкотехинспекции по г.Кара-Балта, Жайылскому и Панфиловскому районам на 2021г., в целях соблюдения норм, правил и требований в области пожарной безопасности, была проведена плановая проверка в Талды-Булакской СШ им.К.Дербишева, расположенная в с.Боксо-Жол ул.Медера 2 Жайылского района.

Плановая проверка проведена в присутствии директора СШ Омуркуловой А.С., и Рыскулова А.Т.

В Талды-Булакской средней школе -учатся 206-ученики, кроме этого 25-учителей и тех.персоналы. Здание 2х этажное из кирпичного сооружения, отопление электрическое. Также на втором этаже расположен детский садик «Кыялкеч», рассчитана на 50детей.

В ходе проверки установлено что, по пожарной безопасности:

- 1.Нет-журнал инструктаж по пожарной безопасности и приказ об ответственное лицо по ПБ. Своевременно не проводится инструктаж сотрудников по вопросам пожарной безопасности;
- 2.В не достаточном количестве первичные средства пожаротушения огнетушители (ОП-5);
3. Первичные средства пожаротушения огнетушители (ОП-5) не установлены на видных и легкодоступных местах;
4. Частично не укомплектован пожарный щит-согласно перечня;
- 5.В коридорах, на лестничных площадках и на дверях, ведущих к эвакуационным выходам, не установлено предписывающие знаки «ВЫХОД».
6. Внутри помещений электрощиты находятся в открытом состоянии также на электрощитах не установлены указательные знаки;
- 7.Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитными средствами.
8. В помещении не установлены пожарные автоматические сигнализации.

На основании вышеизложенного и в соответствии ст.25,26 Закона Кыргызской Республики «О пожарной безопасности» от 17.06.1996г. за №22 и постановлением ПКР от 22.08.2018г. №381 «Правилам по пожарной безопасности» предписываем Вам устранить выявленные нарушения в течении 30дней.

Подписи:

Зам.начальник

МРУ Госэкотехинспекции

Главный инспектор

МРУ Госэкотехинспекции

Директор



Бообеков Д.А.



Казаков Н.М.



Омуркулова А.С.